

מס' דף: 1

תאריך: 26/09/2019
כ"ו אלול תשע"ט

הועדה המיוחדת לתכנון ובניה גוש עציון

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי בתפיסה צבאית
ישיבה מספר: 2019015 ביום שלישי תאריך 24/09/19 כ"ד אלול, תשע"ט

השתתפו:

חברים:

שלמה נאמן

סגל:

זוהרה ישי

מוזמנים:

רותם כץ

אשר אוחיון

דוד מזרחי

חיה מרציאנו

יו"ר הועדה

מהנדסת

- מנהלת רישוי

- פקח בניה

- בודק תכניות

- בודקת תכניות


מס' דף: 2

במבנה בית הכנסת במגרש 903/2 באלעזר בוצעו עבודות ללא היתר תוך פגיעה בקונסטרוקציה של המבנה, מה שגרם לערעור יציבותו.

הדבר נודע למועצה על ידי המהנדס שתכנן את המבנה, ששלח מכתב הודעה והתרעה על שארע. בתאריך 09/09/2019 הוצא צו סגירה ותיקון ליקויים על ידי יחידת הפיקוח והאכיפה של המועצה (בהתאם לחוק עזר מבנים מסוכנים משנת 2015).

בהתאם לדרישות אגף ההנדסה, לאחר תיקון הקונסטרוקציה הוגשו חישובים סטטיים והצהרת מהנדס המאשרים כי המבנה יצא מכלל הגדרתו כמבנה מסוכן וכי ניתן לאכלסו. כמו כן התקבלה חוות דעת חיובית על תקינות התיקון והאישורים ממהנדס דורון קייפי שליווה את המועצה בפרוייקט אכיפה זה.

הוועדה לתכנון ובניה מאשרת כי ניתן להסיר את צו הסגירה, ודורשת מוועד היישוב להסדיר היתר כדין לשינויים שבוצעו בתוך 60 יום.


שלמה נאמן - יו"ר הוועדה



רשמה : זוהרה ישי