



תאריך: יום רביעי י"א טבת תשפ"ב

15 דצמבר 2021

לכבוד

קבלנים

הנדון: מכרז 05/2021 עב' אחזקה ותפעול מט"ש כפר עציון

הבהרה מס' 1

שאלה 1: נותנים מחיר למ"ק לגבי תקופה? ואם זה יתבטל לאחר 3 שנים?

שאלה 2: במידה והמתקן ישודרג (יעבור ל"ה) והקיבולת תהייה 500 קוב?

שאלה 3: איך אני מחשב את ההשקעה?

שאלה 4: למה עליי להתייחס? אתם רושמים הספקים של 3,500 קוב. עפ"י מה מתמחרים בפועל? כי המתקן עצמו אינו מקבל 3,500 קוב.

שאלה 5: למה נושא התפעול לא הופרד מהאחזקה?

שאלה 6: (בעמ' 18) צריך לשנות את סעי' 8 בנוע לטיפול בריח.

שאלה 7: צריך לתת מפרט שדרוג, כי יש קבלנים שמכירים את המערכת ולכן צריך לצרף מפרט.

שאלה 8: האם המזמינה מתכוונת להוציא מפרט שדרוג?

שאלה 9: המחיר כולל נתונים של ניהול שוטף?

שאלה 10: הפרסום בעיתון סותר את הרשום במכרז לעניין הסיווג.

שאלה 11: השדרוג המוצע יצטרך לעבור אישור של מתכנן מטעם המועצה?

תשובות:

תשובה 1: המחיר שהקבלן יציע בשדרוג לפי פעימות זמני גידול האוכלוסין שיעודכנו מראש. עד לשדרוג יהיה מחיר התפעולי צמוד למחיר הנוכחי + - לפי הצעת הקבלן. טבלת שדרוג תצורף בסוף סיכום התשובות.

תשובה 2: המזמינה מתחייבת ל 3 שנים... עם הארכה בהתאם לצורך נק' הסיום היא חיבור והזרמת השפכים למי שמש, שינוי כתוצאה מחיבור למי שמש וצורך להמשיך תפעולית בספיקה נמוכה ידון מחדש מול הקבלן.

תשובה 3: ניתן לבחון לפי היסטוריית הספיקה לאורך השנים האחרונות ועפ"י זה ישולם לזוכה עלויות השדרוג ינתנו כתוספת למחיר התפעולי ב 3 פעימות שיעודכנו מראש לפי הטבלה המצורפת.

תשובה 4: התמחור יעשה עפ"י תחשיב ממוצע של כ-5 שנים לאחור. המט"ש עומד על 2,800 קוב, השאיפה להגיע ל-4,500 קוב וכן שהזמנים יתקצרו.

תשובה 5: מדובר בשיקול תקציבי.

תשובה 6: יש גידול במט"ש ולכן קיים צורך לטפל במפגעי הריח.

תשובה 7: מקובל, לא רק לגביי צינורות יש לבדוק את כלל המערכות.

תשובה 8: אין מפרט שדרוג. השדרוג יבוצע ע"י הקבלן בתכנון עצמי שלו ובאישור המתכנן המלווה של המועצה – אברהם בלאו.

תשובה 9: כן! נקבל את הנתונים מהחברה המתחזקת ונעביר לכלל המציעים.

תשובה 10: נעשתה טעות סופר והנושא תוקן בהודעה שפורסמה באתר ובעיתונות. שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל עד ליום 15.12.21 בשעה 13:00 תשובות יפורסמו באתר המועצה עד ליום 19.12.21 באחריות המציעים להתעדכן. המועצה תעביר למיילים שנמסרו בסיור הקבלנים את התשובות.

תשובה 11: כן.

הבהרה חשובה:

טבלת שדרוג לפי 3 פעימות (לצורך הצעת המחיר של המציעים):

תוספת לפעימה 3 לספיקה של 500 מ"ק עד ספיקה של 4500 מ"ק	תוספת לפעימה 2 לספיקה של 500 מ"ק עד ספיקה של 4000 מ"ק	תוספת לפעימה 1 לספיקה של 500 מ"ק עד ספיקה של 3500 מ"ק	מחיר תפעול שוטף – הנחה/תוספת לפי תעריף נוכחי 2.066 ₪ למ"ק – עד ספיקה של 3000 מ"ק

הערות: 1. המחירים המצוינים לעיל לא כוללים מע"מ.

2. מועדי הפעימות יעודכנו מראש לצורך התארגנות הקבלן לשדרוג.

הריני לאשר קבלת מכתב הבהרה מס' 1

תאריך

חותמת וחתימה

הקבלן

