



בס"ד

י"ז תמוז תשפ"ו
02/07/2026

מכרז 2026/16

תכנון, הקמה ותפעול מט"ש מעלה עמוס

מסמך הבהרות מספר 1

להלן הבהרות כתשובה לפניית מציעים :

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	
1.		30	2'ז	טופס ערבות לקיום הצעה לחוזה- ערבות בנקאית מבקש למחוק – שם פקיד, דוא"ל. לא מקובל כדרך התקשרות עם הבנק.	הסעיף הנדון מוסכם למחיקה. במקביל, נבקש לקבל כתובת דואר אלקטרוני ייעודית ליצירת קשר ישיר עם הבנק, לצורך העברת בקשות להארכת תוקף הערבות בעת הצורך
2.		6	10.2	מבקש דחייה בהגשת המכרז בחודש	לא ניתן
3.		4		האם ניתן להעסיק פועלים בעלי תעודת זהות ירוקה	בכפוף לאישור צבא ורשב"צ
4.		-	-	האם ניתן לקבל נתוני איכות השפכים	נתוני איכות השפכים מופיעים במפרט של המכרז עמוד 45 סעיף 100.2.3
5.		7	11.1	האם יש תוכנית מודד של השטח בו יוקם המט"ש	כן
6.		8	14.1	האם ניתן להגיש הנחה שלילית	לא ניתן
7.		4	תנאי סף	נבקש לאשר כי המציע יהיה בעל ניסיון בהקמת מטש"ים או תחנות שאיבה בספיקה של 300 מק"י	לא ניתן
8.		4	תנאי סף	נבקש לאשר כי המציע יהיה בעצמו בעל ניסיון בהקמת 2 מטש"ים או תחנות שאיבה בספיקה של 150 מק"י	לא ניתן
9.		4	תנאי סף	נבקש לאשר כי המציע יהיה בעצמו או באמצעות חברת בת/אחות בעל	לא ניתן

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 2026-16 תכנון, הקמה ותפעול מטש לשוב מעלה עמוס

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	
				ניסיון בהקמת 2 מטש"ים בספיקה של 300 מק"י, בתנאי ששתי החברות מוחזקות באמצעות אותה חברת אם.	
10.	טופס א' – ריכוז נתונים מנהליים	13	ה'	מבוקש להסיר סעיף זה על מנת שלא תיווצר סתירה עם רישות הביטוח בנספח הביטוח.	לא ניתן
11.	הסכם	36	9	מבוקש להסיר סעיף זה על מנת שלא תיווצר סתירה עם רישות הביטוח בנספח הביטוח.	מקובל, יש לרשום סעיף המפנה לנספח הביטוח או לחלופין להתייחס לדרישות הביטוח בלבד.
12.	נספח ט'- ביטוח	46	1	מבוקש להחליף את המילים "הולמים, ככל שנהוגים... בהתאם לאופי והיקף" במילים בהתאם לנספח הביטוח המצורף להסכם זה.	לא מקובל
13.	נספח ט'- ביטוח	46	2	מבוקש להחליף את המילים "הולמים, ככל שנהוגים... בהתאם לאופי והיקף" במילים בהתאם לנספח הביטוח המצורף להסכם זה.	לא מקובל
14.	נספח ט'- ביטוח	46	3	מבוקש להוסיף את המילים "ולמעט בקשר עם ביטוחי רכב/צמ"ח" לאחר המילים "ביטוחי המבוטח".	לא מקובל
15.	נספח ט'- ביטוח	46	3.1.1	מבוקש להסיר את המילים "או כמוטב לתגמולי ביטוח".	לא מקובל
16.	נספח ט'- ביטוח	46	3.1.2	1. להוסיף את המילים "לעניין נזק לרכוש" לאחר המילים "תגמולי ביטוח על פי הפרק". 2. להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מוסכם כי תגמולי ביטוח עד לסך 300,000 ₪ ישולמו ישירות למבוטח וישמשו לקימום הנזק".	לא מקובל
17.	נספח ט'- ביטוח	46	3.1.3	מבוקש להסיר את המילים "בדואר רשום" וכן להחליף את הספרות 60 בספרות 30.	לא מקובל
18.	נספח ט'- ביטוח	46	3.1.4	מבוקש להסיר סעיף זה.	לא מקובל
19.	נספח ט'- ביטוח	46	3.2	מבוקש להוסיף את המילים "ואחריות בגין" לפני המילים "מי מהפועלים".	לא מקובל

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	
20.	נספח ט'- ביטוח	47	3.6.1 3.6.3	1. להחליף את הספרות 750,000 בספרות 500,000. 2. להסיר את המילים "הביטוח יורחב לשפות...בכפוף לסעיף אחריות צולבת"	1. מקובל 2. לא מקובל
21.	נספח ט'- ביטוח	47	3.7	1. להסיר את המילים "ו/או המפקח/מנהל הפרויקט". 2. להסיר את המילים "פיצוי או".	1. מקובל 2. מקובל
22.	נספח ט'- ביטוח	47	3.8	מבוקש להוסיף את המילים "ביטוחי הרכב" לפני המילים "ביטוח אחריות מקצועית".	לא מקובל
23.	נספח ט'- ביטוח	47	3.9	מבוקש להסיר סעיף זה.	לא מקובל
24.	נספח ט'- ביטוח	47	3.10	1. להוסיף את המילים "למעט לעניין אחריותם המקצועית" לאחר המילים "המפקח / מנהל הפרויקט". 2. להוסיף את המילים "למעט לעניין אחריותם המקצועית" לאחר המילה "הקבלנים, היועצים". 3. להסיר את המילים "הגורמים הקשורים לביצוע העבודות".	1. לא מקובל 2. לא מקובל 3. לא מקובל
25.	נספח ט'- ביטוח	47	4	1. להסיר את המילה "מיד". 2. להוסיף את המילה "מהותי" לאחר המילים "כל אירוע". 3. להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "ככל ואין בכך ניגוד אינטרסים".	1. ניתן לשנות ל-"זמן סביר". 2. לא מקובל 3. לא מקובל
26.	נספח ט'- ביטוח	47	6	1. להחליף את המילים "ללא כל" במילים "על פי" (לפני המילה "דרישה" פסקה 2). 2. להסיר את המילים "לבקשת מבקש האישור, יעביר המבוטח עותק של הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות לידי ב"כ מבקש האישור"	1. לא מקובל 2. לא מקובל, ניתן יהיה להשחיר מידע סודי.
27.	נספח ט'- ביטוח	48	8	מבוקש להסיר את המילים "ו/או העתק הפוליסה" (פעמיים).	לא מקובל וראו תשובתי לסעיף 2 בשאלה 26.
28.	נספח ט'- ביטוח	48	9	מבוקש : 1. להוסיף את המילים "למעט לעניין אחריותם המקצועית" לאחר המילים "המפקח / מנהל הפרויקט".	1. לא מקובל 2. לא מקובל 3. לא מקובל

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה
				2. להוסיף את המילים "למעט לעניין אחריותם המקצועית" לאחר המילה "הקבלנים", היועצים". 3. להסיר את המילים "הגורמים הקשורים לביצוע העבודות".
29.	נספח ט'- ביטוח	48	13	מבוקש להסיר סעיף זה. לא מקובל
30.	נספח ט'- ביטוח	49	14	מבוקש: 1. להסיר את המילים "בפיצוי ו/או". 2. להחליף את המילים "מיד עם דרישת מבקש האישור הראשונה בכתב" במילים "בכפוף להוראות האחריות והשיפוי בהסכם". 1. מקובל 2. לא מקובל
31.	נספח ט'- ביטוח	49	15	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור הביטוח לאחר קבלת דרישה בכתב ממבקש האישור לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם". לא מקובל, ניתן לקבל – "אולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור הביטוח לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם".
32.	נספח ט'1 – אישור ביטוח	50-51		1. שדה "המבוטח" – להסיר את המילים "ו/או קבלנים וקבלני משנה (מכל דרגה) ועובדיהם" – הואיל והאישור ניתן גם בגין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר (קיים קוד 317 בפרקי הפוליסה הקבלנית). 2. שדה מען הנכס המבוטח – להסיר את תיאור העבודות (אינו בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח). 3. פרק א' – רכוש - קוד 324 – להוסיף את המילים "לעניין רכוש מבקש האישור". 4. פרק א' – רכוש - להסיר את קוד 345. 5. פרק א' – רכוש - הרחבות שכ"ט אדריכלים ומומחים/תכנון ופיקוח – לתקן את גבול האחריות ל- 10% משווי 1. לא מקובל 2. לא מקובל – יש לרשום בעיסוק המבוטח מקובל 3. מקובל 4. לא מקובל 5. מקובל 6. מקובל 7. מקובל 8. מקובל 9. מקובל 10. מקובל 11. מקובל 12. לא מקובל

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה
				העבודות מקסימום 2,500,000 ₪. 6. פרק א' – רכוש -הרחבת רכוש בהעברה ורכוש מחוץ לחצרים – לתקן את גבול האחריות ל- 2,500,000 ₪ פר לפרויקט, למקום העברה אחד או מקום האחסנה. 7. פרק א' – רכוש -הרחבת נזק ישיר – להחליף את הספרות 20% בספרות 10%. 8. פרק א' – רכוש -הרחבת שינויים ותוספות של רשויות – לתקן את גבול האחריות ל- 10% מערך העבודות מקסימום 2,500,000 ₪. 10. פרק א' – רכוש -הרחבת הוצאות להחשת הנזק – לתקן את גבול האחריות ל- 1,000,000 ₪. 11. פירוט השירותים - להסיר את קודי שירותים 038,062,040. 12. שדה ביטול / שינוי הפוליסה – להחליף את הספרות 60 בספרות 30.
33.	נספח ט"ז – אישור ביטוח	52		1. להסיר את ביטוחי הרכוש והאובדן תוצאתי מאישור הביטוח. 2. ביטוח צד ג' - מבוקש להסיר קוד 348. 3. פירוט השירותים : מבוקש להחליף קודים 097,088 לקוד 009/069.
34.			ה4	סיור מציעים – מצוין סיור קבלנים ב 16.07 לאחר מועד הגשה (28.06). נודה לקבלת הודעה רשמית על מועד סיור קבלנים חדש
35.	נספח ג' טופס הצעת מחיר			לפי הכתוב אומדן מבנה 1 : 8,411,200 8,411,200 ש"ח אומדן מבנה 2 : 4,260,000 סה"כ 1+2 = 12,671,200 מבנה 1 והסה"כ נכונים, הטעות היא במבנה 2 יש לשנות ל 4,260,000 אודן מבנה 1 8,411,200 אומדן מבנה 2 4,260,000 סה"כ 1+2 12,671,200 מבנה 1 והסה"כ נכונים, הטעות היא במבנה 2 יש לשנות ל 4,260,000

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה
36.				הנפח הנכון הוא 200 מ"ק לחות בעמוד 23 נכתב שיש לתכנן את נפח מיכל ייצוב הבוצה לפי 800 מ"ק ליום, יש לתקן לפי 1,000 מ"ק ליום במידה והטכנולוגיה, מאפשרת באופן מוכח נפח מיכל ייצוב בוצה קטן יותר, אפשר לתכנן על פי הנדרש בעמוד 27 כתוב תחת סעיף: מיכל ייצוב/ הסמכת בוצה: מיכל הייצוב..... לא פחות מנפח של 200 מ"ק. שאלותי הן: 1. במקום אחר (עמוד 23) כתוב מינימום 250 מ"ק. מה הנכון? 2. התהליך שלנו כולל ייצוב והסמכת בוצה במיכל UASB ולכן אנו מייצרים הרבה פחות בוצה מהשיטות האחרות. אם על פי חישובנו, (שיוצגו בהמשך למתכנן מר אברם בלאו), אנו יכולים להסתפק במיכל ייצוב בוצה הקטן מ-200 מ"ק, האם אנו יכולים כעת לתכנן על מיכל קטן יותר או שעדיין נדרש למיכל בנפח הנ"ל.
37.				בעמוד 23 במכרז תחת סעיף מתקנים כללים מופיע כי נדרש לבנות חדר מפוחים. שאלתי היא: אם בשיטה שלנו אין צורך במפוחים גדולים לדחיסת אוויר לראקטורים המלאים במים, ואנו משתמשים רק במפוחים קטנים שאינם מרעישים לטובת ניקוז האוויר מראקטורים ללא מים ולצורך תהליך טיהור האוויר בלבד, האם אנו נדרשים בכל זאת לבנות חדר מפוחים? יש להתאים את החדר למספר המפוחים ולגודלם, כולל מרחב עבודה למפעיל ועל פי כל דרישות הבטיחות
38.				<u>אני מבהיר, גם לסעיפי המכרז וגם לסעיף 01.04.01.010 בכתב הכמויות</u> יש לבצע מתקני בטון או סככה או כל עבודה אחרת נדרשת ל-1000 מ"ק ליום מחולק לשניים כל חלק 500 מ"ק ליום, יש לצייד רק ריאקטור אחד ל-500 מ"ק ליום הריאקטור השני במכרז, בעמוד 22, בסעיף 400.4, תחת תהליך הטיפול הנדרש (תחת סעיף קטן פרוט יחידות מתקן נדרשות) כתוב: ראקטור ביולוגי לטיפול בשפכים 2 מודולים, כל מודול ל-500 מק"י, בשלב זה יבוצע וייצוייד רק מודול 1 בלבד, ושאר השטח יישאר פתוח להרחבה עתידית. הבנתי שאין צורך בצידוד למודול השני. שאלתי היא: 1. האם אין צורך בבניית הריאקטור השני ל-500 הקוב הנוספים או שאת הריאקטור השני

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	
				גם צריך לבצע ורק לא צריך את הציוד שלו? 2. כמו כן : מבחינת התכנון שמוגשת, האם צריך להציג תכנון לשני המודולים כלומר ל1000 מק"י או רק ל500 מק"י.	יישאר ריק אך יהיה עם כל ההכנות להוספת ציוד והפעלה בעתיד
39.				האם קיימים למכרז כתב כמויות ומפרט טכני, ואם כן, כיצד ניתן לקבלם	הועלו לאתר
40.		19, 8	10.2, 6.ז	בקשת דחייה במועד ההגשה : מכרז זה מנוסח במתכונת תכנון- ביצוע (Design-Build), הכוללת כתנאי סף הגשת תוכניות העמדה ותרשימי זרימה (PFD) – ראו עמ' 4 למסמך 2. לאור המורכבות ההנדסית הגבוהה הכרוכה בשיטת הטיפול הביולוגי האינטנסיבי, מתבקשת ועדת המכרזים להאריך את מועד הגשת ההצעות ב-60 יום לפחות. פרק זמן זה נחוץ לשם ביצוע תכנון ראשוני מסודר ומיפוי מלא של הליכי הרישוי הרלוונטיים, על מנת לאפשר הגשת הצעות מדויקות.	הוארך לא ב60 יום, ראה פרסום באתר.
41.		14	ה.7	זהות קבלני משנה : סעיף 7.ה דורש הצגת זהות קבלני המשנה בשלב הגשת ההצעה. במכרזי Design-Build קיים צורך מקצועי ברור לאפשר למציע הזוכה לבצע הנדסת ערך (Value Engineering) לאחר בחירתו, שכן זהות הקבלנים עשויה להשתנות בהתאם לפתרון הטכני שייבחר. מתבקשת ועדת המכרזים להבהיר	זהות קבלני המשנה הנדרשת היא רק לנושאים המהותיים, מתכנ המט"ש, מתחזק ומפעיל המט"ש מקים המט"ש. זאת במידה ולמציע אין את היכולות הכישורים והניסיון לכך

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	
				האם ניתן להתיר הגשת זהות קבלני המשנה המקצועיים במסגרת שלב התכנון המפורט שלאחר הזכייה, ובלבד שיעמדו בתנאי הסף הנדרשים.	
42.		1 (מבוא), 13	טופס הצעת מחיר / סעיף 5	סבירות אומדן מבנה 1 – טיפול שניוני : אומדן המועצה לביצוע עבודות הטיפול השניוני עומד על 2.6 מיליון ש"ח (ללא מע"מ). מתבקשת הבהרה מקצועית האם אומדן זה משקף את עלויות הקמת הריאקטורים ומכלול המערכות האלקטרו-מכאניות הנלוות, המיועדות לספיקה של 500 מ"ק/יום בטכנולוגיית טיפול ביולוגי אינטנסיבי, בהתאם למחירי השוק הנוכחיים.	לאחר בדיקה והמצאת הוכחה כי המחיר דורש תוספת, רק באישור המועצה תתאפשר תוספת
43.		16	2.ז.7	תמחור מערכת הטיפול השלישוני : סעיף 2.ז.7 מחייב הקמת מתקן לטיפול שלישוני לשם הפקת קולחים באיכות גבוהה. הסכום הנקוב במסמכי המכרז עבור רכיב זה עומד על 400,000 ש"ח. סכום זה אינו תואם את מחירי השוק : כבר בשנת 2021 התקבלה הצעה מספק בסכום של 450,000 ש"ח עבור מערכת דומה. מתבקשת ועדת המכרזים לעדכן את האומדן הרשמי בהתאם למחירי שוק עדכניים.	לאחר בדיקה והמצאת הוכחה כי המחיר דורש תוספת, רק באישור המועצה תתאפשר תוספת
44.		13	א.6	שחיקת מחירים ועדכון האומדן הכולל : מסמכי המכרז גובשו לראשונה במרץ 2021 ועודכנו לאחרונה בשנת 2026. בתקופה זו	לאחר בדיקה והמצאת הוכחה כי המחיר דורש תוספת, רק באישור המועצה תתאפשר תוספת

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה
				חלה עלייה משמעותית במחירי חומרים, ציוד ועבודה. בבדיקת פריטי האומדן נמצא כי מחירים רבים נותרו זהים לאלו שנקבעו במכרז הקודם. מתבקשת הבהרה האם האומדן עודכן בהתאם למחירי השוק לשנת 2026, ובפרט עבור: מדי ספיקה, לוחות חשמל ובקרה (PLC), מגופים, צנרת פלב"מ ומגוב מכני – רכיבים שמחיריהם עלו בצורה ניכרת בשנתיים האחרונות.
45.		—	7.7, עמ' 56	סיווג קבלני הנדרש ממציע כספק טכנולוגיה: סעיף 7.7 מאפשר למציע בעל טכנולוגיה וניסיון במט"שים להשתתף במכרז גם ללא סיווג קבלני אישי. מתבקשת הבהרה: האם מציע כספק טכנולוגיה נדרש להציג במעמד ההגשה קבלן משנה עם סיווג 500 ב' 3 לצורך עמידה בתנאי הסף ובדרישות טופס ריכוז מסמכי החובה (עמ' 56), או שדי בהצגת קבלני משנה בעלי סיווגים ספציפיים בהתאם לעבודות בפועל (לדוגמה: בטון, צנרת, חשמל וכיו"ב)?
46.		—	נספח ג', מבוא	תקופת ההפעלה במבנה 2: בנספח ג' (הצעת המחיר) נדרש תמחור ל-10 שנות הפעלה, בעוד המבוא למסמכי המכרז מציין תקופה של 15 שנים. מתבקשת הבהרה מפורשת: עבור איזו תקופה יש להגיש את הצעת המחיר במבנה 2?
				תקופת ההפעלה והאחזקה היא ל 15 שנה על פי החלטת המועצה בלבד, הכמות במכרז היא ל 10 שנים, זאת על מנת לאזן בין מבנה 1 למבנה 2, אין קשר

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	
				להתחייבות של הקבלן ל 15 שנה	
47.		—	נספחים שונים	גבול אחריות צד ג': קיימות שלוש דרישות סותרות בנספחים השונים לגבי גבול אחריות צד ג': M\$, 102 מיליון ש"ח ו-750,000 ש"ח. מתבקשת הבהרה חד-משמעית: מהו גבול האחריות המחייב לצרכי הביטוח?	
48.		—	תנאי סף	דרישת הניסיון לקבלן הראשי: קיימת סתירה בין הסעיפים השונים לגבי דרישת תנאי הסף לניסיון הקבלן הראשי: האם הדרישה היא לביצוע פרויקטים בספיקה של 300 מ"ק/יום או 500 מ"ק/יום? וכן, האם תקופת הניסיון הנדרשת היא 5 השנים האחרונות או 10 השנים האחרונות?	
49.		—	נספח ז' 4, נספח א'	סכום ערבות ההפעלה והתחזוקה: קיימת סתירה בין הנספחים לגבי סכום ערבות ההפעלה והתחזוקה: נספח ז' 4 מציין 120,000 ש"ח, בעוד נספח א' מציין 400,000 ש"ח. מתבקשת הבהרה: מהו הסכום המחייב לצרכי הגשת הערבות?	הערבות להפעלה ותחזוקה היא ₪ 120,000 1. סכום ערבות לקיום ההצעה ₪ 400,000 2. סכום הערבות לביצוע ₪ 800,000 ש"ח 3. סכום ערבות לתפעול ותחזוקה ₪ 120,000 4. סכום ערבות לשנת הבדק ואחריות ₪ 400,000

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	
50.		חלק א' — ביטוח עבודות קבלניות	חלק א' — ביטוח עבודות קבלניות	חלק א' — ביטוח עבודות קבלניות	
51.		—	דרישות ביטוח	ביטוח צד שלישי — הפחתת תקרת כיסוי : מסמכי המכרז דורשים תקרת כיסוי בביטוח צד שלישי של 10,000,000 ₪ לאירוע. מתבקשת הבהרה האם ניתן להפחית את התקרה לסכום של 6,000,000 ₪ לאירוע, המשקף את הנהוג בשוק לפרויקטים מסוג זה ואינו פוגע ברמת ההגנה הנדרשת.	מקובל
52.		—	דרישות ביטוח	כיסוי נזק לתשתיות תת-קרקעיות — ביטול הסעיף : מסמכי המכרז דורשים כיסוי ביטוחי לנזקי תשתיות תת-קרקעיות. הפרויקט מתבצע בקרקע בתולית שאין בה תשתיות תת-קרקעיות קיימות, ועל כן הסיכון המבוטח אינו רלוונטי. מתבקשת הבהרה האם ניתן לבטל דרישה זו ולמנוע חיוב בפרמיה בגין סיכון שאינו קיים בפועל.	לא מקובל
53.		—	דרישות ביטוח	אחריות מקצועית ואחריות מוצר בביטוח עבודות קבלניות — ביטול הדרישה : מסמכי המכרז דורשים כיסוי לאחריות מקצועית ואחריות מוצר במסגרת ביטוח עבודות קבלניות. מתבקשת הבהרה האם ניתן לבטל דרישה זו מהנימוקים הבאים : (א) כיסויים אלו כבר קיימים במסגרת ביטוח	מקובל

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	
				ההפעלה והאחזקה ואין הצדקה לכפל ביטוח; (ב) פוליסת אחריות מקצועית היא פוליסה עצמאית מתחדשת שנתית ושילובה בפוליסת עבודות קבלניות בעלת תאריך סיום מוגדר עלול ליצור פערי כיסוי; (ג) כפל פוליסות גורר עלות ביטוחית מיותרת.	
54.		חלק ב' — ביטוח תפעול והפעלה	חלק ב' — ביטוח תפעול והפעלה	חלק ב' — ביטוח תפעול והפעלה	
55.		—	דרישות ביטוח	ביטוח צד שלישי (תפעול) — הפחתת תקרת כיסוי: מסמכי המכרז דורשים תקרת כיסוי של 10,000,000 ₪ לאירוע בביטוח צד שלישי במסגרת ביטוח התפעול. מתבקשת הבהרה האם ניתן להפחית את התקרה לסכום של 4,000,000 ₪, המשקף את הכיסוי הקיים בפועל בפוליסה התפעולית הנוכחית של החברה ואת המקובל בשוק עבור פרויקטים מסוג זה.	מקובל
56.		—	סעיף 321	חבות מוצר — ביטול סעיף 321: סעיף 321 בפרק חבות המוצר כפול לכיסוי הקיים בפרק ביטוח צד ג' באותה הפוליסה. מתבקשת הבהרה האם ניתן לבטל סעיף זה ולמנוע כפל ביטוח הגורר עלות פרמיה לא מוצדקת.	ניתן לרשום במקום קוד 321, קוד 347.
57.		חלק ג' — ביטוח	חלק ג' — ביטוח	חלק ג' — ביטוח חבות מעבידים	

#	מסמך	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	
		חבות מעבידים	חבות מעבידים		
58.		—	סעיף 344	ביטול סעיף 344 — עבודות בגובה: סעיף 344 בפרק חבות מעבידים דורש כיסוי לעבודות בגובה. בפרויקט הנדון אין עבודות בגובה, ועל כן הכיסוי אינו רלוונטי. מתבקשת הבהרה האם ניתן לבטל דרישה זו.	מקובל
59.		—	סעיפים 350, 344	ביטול סעיפים 344 ו-350 — כיסויים לא סטנדרטיים: סעיפים 344 ו-350 הנדרשים בפרק חבות מעבידים אינם סטנדרטיים בשוק הביטוח הישראלי ואינם חלק מפוליסות חבות מעבידים המקובלות. מתבקשת הבהרה האם ניתן להסיר דרישות אלו ממסמכי המכרז.	מקובל
60.				האם ניתן להעסיק פועלים שאינם בעלי ת.ז. ישראלית?	ניתן, בכפוף לאישור הצבא והרבש"ץ

1. על המציע לצרף להצעתו את הטופס כשהוא חתום על ידו - והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכי המכרז המקוריים.
2. המועצה עשויה לפרסם מספר עדכונים של הודעות, תשובות והבהרות במהלך התקופה שעד מועד הגשת ההצעות.
3. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו.
4. כל תיקון לסעיפי ההליך ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההליך, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
5. ההסכם שייחתם בין החברה לבין הזוכה יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקונו.



בברכה,

מחלקת מכרזים

חתימה וחותמת